

Mesačný protokol emisného monitorovania PK4n za : 03.2019

Prevádzkovateľ: TEKO, a.s.

Meracie miesto: PK4n

Palivo	PHH - 60min.	Uhlie, Zemný plyn			
		CO	NO _x	SO ₂	TZL
ZL - Priemerná mesačná hodnota	[mg/m ³ _{nr}]	-	-	-	-
I - interval spoľahlivosti	[%EL]	10	20	20	30
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I		0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E		0/0/0	0/0/0	0/0/0	0/0/0
% PHH F z N _{stabil}		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
N PDH < 1,1.EL+I / N PDH > 1,1.EL+I		0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N		0/0/31	0/0/31	0/0/31	0/0/31
c - priem. hm. koncent. (≤ EL)	[mg/m _{ns} ³]	0,0	0,0	0,0	0,0
množstvo ZL (≤ EL)	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin (≤ EL)	[tis. Nm ³]	0	0	0	0
c - priem. hm. koncent. (> EL)	[mg/m _{ns} ³]	0,0	0,0	0,0	0,0
množstvo ZL (> EL)	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin (> EL)	[tis. Nm ³]	0	0	0	0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje)	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje)	[tis. Nm ³]	0	0	0	0

Poč hodín za mesiac - ustálený chod : 744							PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m ³ _{nr}]			
Stav:	Stop	Ust.	Náb.	ZmQ	Vyp.	Odst.	Uhlie, Zemný plyn			
Deň	" - "	" "	" N "	" Q "	" V "	" Z "	CO	NO _x	SO ₂	TZL
1-3-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
2-3-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
3-3-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-3-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
5-3-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
6-3-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
7-3-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-3-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
9-3-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
10-3-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
11-3-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
12-3-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
13-3-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
14-3-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
15-3-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
16-3-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
17-3-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
18-3-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
19-3-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
20-3-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
21-3-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
22-3-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
23-3-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
24-3-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
25-3-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
26-3-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
27-3-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
28-3-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
29-3-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
30-3-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
31-3-19	0	24	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUMA	0,	744,	0,	0,	0,	0,	0,0	0,0	0,0	0,0

Označenie PDH, PMH	
F	neplatná PDH (Počet platných PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky)
N	nemeraná PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0)
	platná PDH
G	PDH > 1,1.EL+I (PMH > EL+I)

EL [mg/m _{nr} ³]	Uhlie	ZP
CO	250	100
NO _x	200	100
SO ₂	200	35
TZL	20	5

Dátum PDH > 1,1.EL + I	CO	NO _x	SO ₂	TZL
	x	x	x	x