

Mesačný protokol emisného monitorovania TEKO II za : 03.2019

Prevádzkovateľ: TEKO, a.s.

Meracie miesto: TEKO II

Palivo	PHH - 60min.	Uhlie, Zemný plyn			
		CO	NO _x	SO ₂	TZL
ZL					
EL - Priemerná mesačná hodnota	[mg/m ³ _{nr}]	248,4	198,8	198,3	21,3
I - interval spoľahlivosti	[%EL]	10	20	20	30
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I		740 / 0	740 / 0	740 / 0	740 / 0
N PHH Valid / N PHH F / N PHH E		740/4/5	740/4/5	740/4/5	740/4/5
% PHH F z N _{stabil}		0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
N PDH < 1,1.EL+I / N PDH > 1,1.EL+I		31 / 0	31 / 0	31 / 0	31 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N		31/0/0	31/0/0	31/0/0	31/0/0
c - priem. hm. koncent. (≤ EL)	[mg/m ³ _{ns}]	15,0	156,1	142,5	0,5
množstvo ZL (≤ EL)	[kg]	3 188,0	33 281,5	30 371,3	115,3
Q Spalin (≤ EL)	[tis. Nm ³]	213 173	213 173	213 173	213 173
c - priem. hm. koncent. (> EL)	[mg/m ³ _{ns}]	0,0	0,0	0,0	0,0
množstvo ZL (> EL)	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin (> EL)	[tis. Nm ³]	0	0	0	0
množstvo ZL (N PDH F > 10, nezist. údaje)	[kg]	0,0	0,0	0,0	0,0
Q Spalin (N PDH F > 10, nezist. údaje)	[tis. Nm ³]	0	0	0	0

Poč hodín za mesiac - ustálený chod : 744						PDH - priemerné denné hodnoty [mg/m ³ _{nr}]			
Stav:	Stop	Ust.	Náb.	ZmQ	Odst.	Uhlie, Zemný plyn			
Deň	" - "	" "	" N "	" Q "	" Z "	CO	NO _x	SO ₂	TZL
1-3-19	0	24	0	0	0	22,3	184,5	169,9	0,6
2-3-19	0	24	0	0	0	15,7	189,4	172,6	0,6
3-3-19	0	24	0	0	0	15,5	183,6	170,1	0,6
4-3-19	0	24	0	0	0	17,7	186,4	170,1	0,6
5-3-19	0	24	0	0	0	19,1	187,4	169,7	0,6
6-3-19	0	24	0	0	0	16,7	185,8	165,9	0,6
7-3-19	0	24	0	0	0	19,7	186,2	171,8	0,6
8-3-19	0	24	0	0	0	16,6	190,5	172,7	0,6
9-3-19	0	24	0	0	0	17,5	193,4	169,0	0,6
10-3-19	0	24	0	0	0	15,5	190,8	172,7	0,6
11-3-19	0	24	0	0	0	16,1	193,2	169,4	0,6
12-3-19	0	24	0	0	0	16,4	189,7	169,1	0,7
13-3-19	0	24	0	0	0	18,7	189,4	168,7	0,7
14-3-19	0	24	0	0	0	19,8	196,6	169,1	0,6
15-3-19	0	24	0	0	0	16,1	174,1	159,1	0,7
16-3-19	0	24	0	0	0	18,3	185,5	170,9	0,6
17-3-19	0	24	0	0	0	23,4	186,4	171,7	0,6
18-3-19	0	24	0	0	0	15,4	186,1	172,7	0,6
19-3-19	0	24	0	0	0	16,0	185,5	174,4	0,6
20-3-19	0	24	0	0	0	20,6	189,5	171,2	0,7
21-3-19	0	24	0	0	0	16,2	189,5	172,0	0,7
22-3-19	0	24	0	0	0	21,2	179,2	174,1	0,6
23-3-19	0	24	0	0	0	15,4	177,7	176,6	0,6
24-3-19	0	24	0	0	0	15,5	180,6	176,8	0,6
25-3-19	0	24	0	0	0	19,6	176,0	174,0	0,6
26-3-19	0	24	0	0	0	18,5	173,8	164,7	0,7
27-3-19	0	24	0	0	0	19,7	180,1	150,4	0,7
28-3-19	0	24	0	0	0	12,5	182,5	171,1	0,6
29-3-19	0	24	0	0	0	14,9	182,2	170,1	0,6
30-3-19	0	24	0	0	0	19,4	176,7	157,5	0,7
31-3-19	0	24	0	0	0	16,6	173,5	149,5	0,7
SUMA	0,	744,	0,	0,	0,	17,6	184,7	169,0	0,6

Označenie PDH, PMH		EL [mg/m ³ _{nr}]	Uhlie	ZP
F	neplatná PDH (Počet platných PHH < 2/3 počtu PHH Ustálenej prevádzky)	CO	250	100
N	nemeraná PDH (Počet PHH Ustálenej prevádzky = 0)	NO _x	200	100
	platná PDH	SO ₂	200	35
G	PDH > 1,1.EL+I (PMH > EL+I)	TZL	20/25	5

Dátum PDH > 1,1.EL + I	CO	NO _x	SO ₂	TZL
	x	x	x	x