

Ročný protokol emisných hodnôt pre PK1 za : 2019

Prevádzkovateľ: **TEKO, a.s.**Meracie miesto: **PK1**

Palivo		Zemný plyn	
ZL	PHH 60min.	CO	NO _x
EL - Emisný limit	[mg/m ³ _{nd}]	100	100
I - Interval spoľahlivosti	[%EL]	10	20
N PHH ≤ 2.EL+I / N PHH > 2.EL+I		150 / 0	149 / 0
% PHH ≤ 2.EL + I		100,	100,
N Valid / N F / N E (počet platn./neplatn./náhr. PHH)		150 / 0 / 0	150 / 0 / 0
% PHH F z N _{ust.} / účinnosť AMS		0,00 / 100,00	0,00 / 100,00
Mesiace s priem. mes. hodnotou > EL+I			
N PDH < 1,1.EL+I / N PDH > 1,1.EL+I		365 / 0	365 / 0
N PDH Valid / N PDH F / N PDH N		9 / 0 / 356	9 / 0 / 356
c - priem. hm. koncentr. (≤ EL)	[mg/m ³ _{ns}]	0,4	65,5
množstvo ZL (≤ EL)	[kg]	6,0	1 019,6
Q Spalin (≤ EL)	[tis. Nm ³]	15 576	15 576
c - priem. hm. koncentr. (> EL)	[mg/m ³ _{ns}]	0,0	0,0
množstvo ZL (> EL)	[kg]	0,0	0,0
Q Spalin (> EL)	[tis. Nm ³]	0	0
množstvo ZL (N PDH F>10, nezist. údaje)	[kg]	0	0
Q Spalin (N PDH F>10, nezist. údaje)	[tis. Nm ³]	0	0

Počet hodín za rok: 150,						PMH [mg/m ³ _{nd}]	
Stav:	Bez	Ust	Náb	ZmQ	Odst	Zemný plyn	
Mes.	-	""	N	Q	Z	CO	NO _x
1-19	588,	150,	3,	0,	3,	0,4	92,1
2-19	672,	0,	0,	0,	0,	N	N
3-19	743,	0,	0,	0,	0,	N	N
4-19	720,	0,	0,	0,	0,	N	N
5-19	744,	0,	0,	0,	0,	N	N
6-19	720,	0,	0,	0,	0,	N	N
7-19	744,	0,	0,	0,	0,	N	N
8-19	744,	0,	0,	0,	0,	N	N
9-19	720,	0,	0,	0,	0,	N	N
10-19	744,	0,	1,	0,	0,	N	N
11-19	720,	0,	0,	0,	0,	N	N
12-19	744,	0,	0,	0,	0,	N	N
SUMA	8603,	150,	4,	0,	3,	0,4	92,1

Označenie PMH	
žiadne	platná PMH
G	PMH > EL+I
N	nevyhodnotená PMH

EL je dodržaný, ak v kalend. roku:	žiadna validovaná priem. mesačná hodnota neprekročí hodnotu EL
	žiadna validovaná priem. denná hodnota neprekročí 1,1-násobok hodnoty EL
	najmenej 95 % zo všetkých validovaných PHH za rok neprekročí dvojnásobok hodnoty EL